



Kompleksowy Serwis Przeciwpożarowy
ul. Irkucka 18, 51-210 Wrocław
NIP: 8961418012
071 345 69 42, biuro@gami.wroc.pl
www.gami.wroc.pl

PROTOKÓŁ KONTROLNO-SERWISOWY U001240
z dnia 04.11.2024

Dane obiektu:

POLSKA AKADEMIA NAUK
ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
NIP:

WYKONANE CZYNNOSCI

| X | Przegląd techniczny / podjęte czynności / materiał | Ilość | Wynik / ocena POZYTYWNA | Wynik / ocena NEGATYWNA | Uwagi / typ lokalizacja / rodzaj |
|-------------------------------------|---|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | PI przegląd techniczny gaśnicy | 14 | 14 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | B, Badanie ciśnienia i wydajności hydrantu wewnętrznego | 6 | 6 | | |
| <input type="checkbox"/> | LI | 1 | | | |
| <input type="checkbox"/> | LI | 1 | | | |
| <input type="checkbox"/> | LI | 1 | | | |

UWAGI / ZALECENIA / WYKAZ URZĄDZEŃ

Obowiązek wykonywania regularnych przeglądów serwisowych urządzeń przeciwpożarowych wynika z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109, poz 719).

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Czas pracy serwisu | 2h | Zestawienie/załącznik | <input type="checkbox"/> | Dokumentacja zdjęciowa | <input type="checkbox"/> |
| Montaż | Przyjazd serwisu na zlecenie | Awaryjny przyjazd serwisu na zlecenie | | Serwis na podstawie umowy | Reklamacja |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------|--|
| Wykonawca | Zleceniodawca / użytkownik / odbiorca prac |
| GAMI SERWIS PPOŻ. | Potwierdzam wykonanie (imię i nazwisko) |
| Łukasz Pędziwiatr | Dorota Malik |