

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie ul. Św. Jana 28, 31-018 Kraków  
Wykaz zamontowanego sprzętu SAP:

|              |                                                                                                              |             |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| POLON 6000   | Centrala POLON 6000 w konfiguracji do wycenianego zadania:<br>• 1 węzeł 2 pętlowy<br>• panel sterujący       | POLON-ALFA  | 1  |
| MX 65 Ah/12V | Akumulator 12V/65Ah wymiary 167 x 178(178) x 348                                                             | MERAWEX-aku | 2  |
| DOR-4046     | Optyczna czujka dymu                                                                                         | POLON-ALFA  | 45 |
| DOT-4046     | Czujka dymu i ciepła                                                                                         | POLON-ALFA  | 2  |
| G-40         | Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 6046)                                                            | POLON-ALFA  | 47 |
| P-40         | Pierścień maskujący (do G-40)                                                                                | POLON-ALFA  | 0  |
| WZ-31        | Wskaźnik zadziałania                                                                                         | POLON-ALFA  | 3  |
| ROP-4001M    | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy)                                         | POLON-ALFA  | 7  |
| RM-60-R      | Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego)                                                            | POLON-ALFA  | 7  |
| EKS-6022     | Element kontrolno-sterujący 2wej / 2wyj 230VAC z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) | POLON-ALFA  | 4  |
| DOP-6001     | Liniowa czujka dymu                                                                                          | POLON-ALFA  | 1  |
| E39-R8       | Reflektor pryzmowy do czujek DOP-6001, DOP-6001R (od 5 do 50m)                                               | POLON-ALFA  | 1  |
| SAL-4001     | Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć                                      | POLON-ALFA  | 5  |

Wykaz zamontowanego sprzętu oddymiania:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| UCS 6000 16 A (2 x 8 A), wyk.4 | Uniwersalna centrala sterująca 16A, 2 linie, 2 grupy, obudowa 400 x 400 x 160mm                                                                                                                                                          | POLON-ALFA | 1 |
| ZS-7.5                         | Akumulator bezobsługowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys. x szer. x gł.): 94+6 x 151 x 65mm; napięcie ładowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prąd ładowania: 3A; | ZEUS       | 2 |
| MKA-60                         | Moduł komunikacji adresowej                                                                                                                                                                                                              | POLON-ALFA | 1 |
| PO-63                          | Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtynkowy, 3xLED + kasowanie                                                                                                                                                                           | POLON-ALFA | 4 |
| RM-60-O                        | Ramka maskująca, uzupełnienie do wersji natynkowej, pomarańczowa                                                                                                                                                                         | POLON-ALFA | 4 |
| PP-61                          | Przycisk przewietrzania natynkowy                                                                                                                                                                                                        | POLON-ALFA | 1 |
| PP-40NT                        | Przycisk przewietrzania natynkowy kluczykowy                                                                                                                                                                                             | AFG        | 1 |
| CDW-03                         | Czujka pogodowa deszcz-wiatr                                                                                                                                                                                                             | AFG        | 1 |