

Katowice, dnia 7 października 2024 roku

WPZ.52840.2.60.2024.MK

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 275), w związku z treścią §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 822), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Adama Somerlika, jako pełnomocnika Polskiej Akademii Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Polskiej Akademii Nauk - Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszach, zlokalizowanym w Zaborzu przy ul. Kalinowej 2, 43-520 Chybie, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejącego budynku Polskiej Akademii Nauk Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszach w Zaborzu przy ul. Kalinowej 43-520 Chybie, nr ewidencyjny działki 382/7, jednostka ewidencyjna Cieszyn*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Adama Somerlika oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Bronisława Nowak,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie w przedmiotowym budynku rozwiązań zamiennych, w stosunku do wymagania zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego wyposażenia wszystkich kondygnacji budynku, w tym pomieszczeń dostępnych bezpośrednio z wydzielonych pożarowo klatek schodowych, w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 (§19 ust. 1 pkt 2b) i spełnienie tego wymagania w sposób wskazany w przedłożonym opracowaniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego:

- 1) realizacji wszystkich zadań wskazanych w postanowieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 października 2024 roku, o znaku WPZ.52840.1.284.2024.MK;
- 2) wyposażenia pomieszczeń dostępnych bezpośrednio z wydzielonych pożarowo klatek schodowych w gaśnice przenośne, zawierające co najmniej 4 kg środka gaśniczego, przeznaczzonego do gaszenia pożarów grup ABC, zgodnie z częścią rysunkową „*Ekspertyzy technicznej...*”;
- 3) wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem pólstywnym, wykonaną zgodnie z częścią opisową i rysunkową „*Ekspertyzy technicznej...*”, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 4) zapewnienia dla przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru hydrantu zewnętrznego DN 80, o wydajności nominalnej wynoszącej co najmniej 10 dm³/s, usytuowanego w odległości do 75 m od chronionego budynku.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 i art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem żądania strony w całości.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.
SLASKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKI
PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ.
St. Bryg. mgr inż. Roman Kjača
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

Otrzymuje:

- 1) Adam Somerlik
ul. Długa 72A
43-419 Hażlach (+1 egzemplarz ekspertyzy) – ZPO,

Do wiadomości:

- 1) KP PSP Cieszyn (+1 egzemplarz ekspertyzy) – PO,
- 2) KW PSP Katowice WPZ – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel.478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Anna Gawron, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało automatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.