

Katowice, dnia 7 października 2024 roku

WPZ.52840.1.284.2024.MK

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. w Dz. U. z 2024 r., poz. 275), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. w Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Adama Somerlika, jako pełnomocnika Polskiej Akademii Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Polskiej Akademii Nauk - Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszach, zlokalizowanym w Zaborzu przy ul. Kalinowej 2, 43-520 Chybie, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego istniejącego budynku Polskiej Akademii Nauk Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszach w Zaborzu przy ul. Kalinowej 43-520 Chybie, nr ewidencyjny działki 382/7, jednostka ewidencyjna Cieszyń*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Adama Somerlika oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Bronisława Nowak,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- szerokości biegów i spoczników schodów wewnętrznych oraz występujących w klatkach schodowych (§68 ust. 1 i 2),
- szerokości i wysokości stopni schodów w klatkach schodowych (§68 ust. 1, §69 ust. 4),
- liczby stopni w jednym biegu schodów stałych w klatce schodowej K3 (§69 ust. 1),
- spełnienia wymagań Polskiej Normy dot. oddymiania, w związku z zastosowaniem w klatce schodowej K1 okien oddymiających (§208 ust. 2 pkt 2d),
- klasy odporności pożarowej budynku, w związku z wymaganą klasą odporności ogniowej konstrukcji w części budynku przeznaczonej na stację uzdatniania wody (§212 ust. 1, w związku z §216 ust. 1 i 2),
- szerokości i wysokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia (§239 ust. 1 i 6),
- szerokości drzwi stanowiących wejście do klatki schodowej nr 3 (§239 ust. 5),
- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej (§242 ust. 1),
- wyposażenia klatki schodowej K3 w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu (§256 ust. 2),
- dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, na poziomej drodze ewakuacyjnej (§256 ust. 3),
- zapewnienia wyjścia z klatki schodowej K3 na zewnątrz budynku, bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej, posiadającymi obudowę o wymaganej klasie odporności ogniowej (§256 ust. 5),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) zapewnienia ochrony całkowitej budynku poprzez system sygnalizacji pożarowej, realizujący w przypadku powstania pożaru zadania wynikające z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń, w szczególności powodujący:
 - a) uruchomienie sygnalizatorów akustyczno-głosowych, informujących użytkowników budynku o wykrytym zagrożeniu,
 - b) uruchomienie urządzeń oddymiających klatki schodowe,
 - c) zwolnienie blokad elektromagnetycznych, utrzymujących drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne w pozycji otwartej – w przypadku ich zastosowania,

- wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 2) zabezpieczenia przeciwpożarowego klatek schodowych K1 i K2 poprzez:
- a) wydzielenie ich przegrodami o klasie odporności ogniowej REI 60/EI 60,
 - b) zamknięcie ich przestrzeni dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30S, w miejscach wskazanych w części rysunkowej „*Ekspertyzy technicznej...*”;
 - c) wyposażenie w samoczynne urządzenia oddymiające, w sposób zgodny z treścią „*Ekspertyzy technicznej...*”, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 3) zamknięcia pomieszczeń drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30/EI 30S, zgodnie z częścią rysunkową „*Ekspertyzy technicznej...*”;
- 4) dokonania podziału korytarza nr 2.27 na odcinki, poprzez zastosowanie przegrody z dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30S, w miejscu wskazanym w części rysunkowej „*Ekspertyzy technicznej...*”;
- 5) zapewnienia dla przekrycia dachu klasy B_{ROOF} (t1);
- 6) wyposażenia pionowych oraz poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o średnim natężeniu oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejszym niż 5 lx, spełniające pozostałe wymagania norm PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 7) wyposażenia budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 8) przeprowadzania co najmniej raz w roku dla pracowników szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad użycia hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego;
- 9) przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje;
- 10) wprowadzenia w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szczegółowych procedur i zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji.
- Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odpasiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



Otrzymuje:

- 1) Adam Somerlik
ul. Długa 72A
43-419 Ha³kach (+1 egzemplarz ekspertyzy) – ZPO,

Do wiadomoœci:

- 1) KP PSP Cieszyn (+1 egzemplarz ekspertyzy),
2) KW PSP Katowice WPZ – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel.478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Anna Gawron, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

