

PROTOKÓŁ KONTROLNO-SERWISOWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH**DANE OGÓLNE**

Dane obiektu: POLSKA AKADEMIA NAUK
ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

Zleceniodawca: NIP 525-15-75-083

WYNIKI PRZEGLĄDU - WYKONANE CZYNNOŚCI

X		Przegląd techniczny / podjęte czynności / materiał	Ilość	Wynik / ocena POZYTYWNA	Wynik / ocena NEGATYWNA	Uwagi / typ lokalizacja / rodzaj
☒	PI	przegląd techniczny gaśnicy	13	12	1	negatywna do utylizacji
☒	G	Gaśnica GP 6 ABC	2	1	1	brak na aucie nowej gp6
☒	R	Remont GP6 ABC	1	1		
☒	U	Utylizacja gaśnicy	1	1		
☐	LI		1			

UWAGI / ZALECENIA / WYKAZ URZĄDZEŃ

1x GP6 do utylizacji - trzeba zakupić nową

Obowiązek wykonywania regularnych przeglądów serwisowych urządzeń przeciwpożarowych wynika z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109, poz 719).

Czas pracy serwisu 2		Zestawienie/załącznik ☐	Dokumentacja zdjęciowa ☐	
Montaż	Przyjazd serwisu na zlecenie	Awaryjny przyjazd serwisu na zlecenie	Serwis na podstawie umowy	Reklamacja
☐	☒	☐	☐	☐

GAMI SERWIS PPOŻ.	POTWIERDZAM WYKONANIE (IMIĘ I NAZWISKO)
 Beniuk Piotr	Dorota Malik 
Wykonawca	Zleceniodawca / Użytkownik / Odbiorca prac

BADANIE SATYSFAKCJI (PROSIMY O ZAZNACZENIE STOPNIA ZADOWOLENIA Z WYKONANEJ USŁUGI ORAZ PODPIS KLIENTA)						
1	2	3	4	5	6	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	