



Wpłynęło dnia 2024-10-08
L. Cz. 17.06

WN.5183.1.64.2024.WER

Warszawa, 26 września 2024 r.

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Dot. wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich dla renowacji fontanny znajdującej się na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Jabłonnie.

Odpowiadając na Państwa pismo z 29.07.2024 r. (01.08.2024 r. - data wpływu do urzędu) w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich dla renowacji fontanny znajdującej się na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Jabłonnie, przedstawiam poniżej zalecenia konserwatorskie dla przedstawionego zamierzenia.

Zespół urbanistyczno-architektoniczny założenia parkowo-pałacowego w Jabłonnie został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru A- 1036/210 decyzją z 20.11.1959 r. Ponadto na terenie założenia obowiązuje strefa 1.UK/ZP wyszczególniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (*Uchwała Nr XXV/235/2016 z dnia 2016-08-31 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo zachodniej wsi Jabłonna*). Fontanna nie została indywidualnie wymieniona w decyzji wpisującej zespół parkowo-pałacowy do rejestru, ale znajduje się na terenie chronionym.

Istniejąca fontanna to obiekt posadowiony na głównej osi pałacu przy jego tylnej elewacji, położony na skarpie obniżającego się trawiastego parteru. Jest to typowy element stosowany w założeniach ogrodowych. Istniejące urządzenie to najprawdopodobniej powojenna realizacja z czasów odbudowy – na zdjęciach lotniczych z 1944 oraz 1945 r., nie widać aby w miejscu obecnie istniejącej fontanny istniał podobny element.

W ramach prac renowacyjnych obiektu inwestor planuje:

- Inwentaryzację wszystkich elementów kamiennych oraz elementów wykończeniowych.
- Zdemonstowanie zwieńczenia muru, okładzin, trzonu fontanny, płyt posadzki etc.
- Odkopanie ściany fontanny do głębokości posadowienia.
- Konserwacja elementów kamiennych, impregnacja.
- Oczyszczenie muru betonowego.
- Ocena stanu murów – ew. uzupełnienia i naprawy lub w przypadku bardzo dużych zniszczeń – demontaż i odtworzeniowe wykonanie niecki.
- Demontaż instalacji wodnych i elektrycznych.
- Wykonanie nowych instalacji wodnych i elektrycznych.
- Wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych.
- Odtworzenie posadzki okładzin z zachowanych elementów z ew. uzupełnieniami analogicznym materiałem.

Zasadniczy zakres prac przewidzianych przy renowacji fontanny jest akceptowalny z konserwatorskiego punktu widzenia. MWKZ zwraca jedynie uwagę, że należy postawić maksymalny nacisk na odzyskanie elementów oryginalnych. W przypadku większych uszkodzeń dyskwalifikujących

danych element należy rozważyć, czy możliwe jest użycie materiału w innym miejscu, po np. docięciu elementu. Mniejsze uszkodzenia należy flekować, zgodnie z zasadami i metodami sztuki konserwatorskiej. Jednocześnie projektowane urządzenia wodne nie powinny doprowadzić do zniszczenia oryginalnych elementów, np. trzonu fontanny. Należy również liczyć się z możliwością prowadzenia badań archeologicznych w trakcie renowacji, jeżeli osprzęt technologiczny (np. komora z pompami) będzie naruszać głębsze pokłady ziemne. Konieczność badań archeologicznych zostanie określona na etapie projektu budowlanego po przedstawieniu szczegółowych rozwiązań technicznych.

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

/-/

Joanna Lasek

Kierownik Wydziału Zabytków Nieruchomych
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. PAN DZIŃ w Jabłonie.
2. WUOZ aa

Inspektor prowadzący sprawę:
Weronika Andrzejczyk
E-mail: wandrzejczyk@mwkz.pl
Tel. 022 443 04 13

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

Niniejszy wydruk pisma, na podstawie art. 39³ kodeksu postępowania administracyjnego, nie wymaga podpisu odręcznego. Pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby, która pismo podpisała, a także identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane – w załączeniu.