ROZDZIELNICA TW TN-S

OG

L1 L2 L3 N

F1
ΔI=30mA
In=25A
TYP A

F2
ΔI=30mA
In=25A
TYP A

F3
ΔI=30mA
In=25A
TYP A

F4
ΔI=30mA
In=25A
TYP A

1 N 2 N 1 3

F1.1
C10A

F2.1
C10A

F3.1
C10A

F3.2

F4.1
C10A

2 4 6 8

WG

1 3 5 7

GN

LISTWA PE
WIELOZACISKOWA

OPE O

-X1: L1 L2 L3 N PE 1 2 3 4

-X3: PE

-X2: L1 N

-X3: 1 2

-X4: 1 2

-X3: 3 4

-X3: 5 6

Rezerwa

WLZ
YDYżo 5x6

E

YDY 3x2,5 żo

Rozdzielnica
RSW

KWC c.o. +c.w.u.

YDY 2x1,5

YDYżo 3x1,5

Wyłącznik
oświetlenia

Oświetlenie

YDYżo 3x1,5

Pb M 1~ Pompa wody schłodzonej

Wydzielony obwód pompy wody schłodzonej- w/g wytycznych MPEC SA dostawa, montaż oraz późniejsza eksploatacja i konserwacja pompy wody schłodzonej spoczywa w gestii Właściciela/Zarzadcy budynku

ROZDZIELNIA
GŁÓWNA
(ISTNIEJĄCA)

TN-C-S

25A 3

Wymiennikownia. Zakres opracowania

SIEĆ TN-S
szybkie wyłączenie

Temat:	**Przebudowa i remont z wydzieleniem węzła cieplnego**			PRACOWNIA ARCHITEKTÓW			
Adres:	**Kraków, ul. Św. Jana 28 działka nr 23/1**			Ul.Kościuszki 229, 40-600 Katowice			
Obiekt:	**Budynek biurowy -siedziba Polskiej Akademii Nauk**			Rysunek:	**Zasilanie wymiennikowni. Rozdzielnica TW**		
Projektował:	*mgr inż. Piotr Adamczyk*	Podpis:		Upr. proj.	**SLK/5484/POOE/14**	Skala:	Nr rys.
Sprawdził:		Podpis:		Upr. proj.		--	**E-2.1**
Opracował:		Podpis:		Data:	**04.2020r.**		