

Nr ref. ZP-1/2021/PN

Wierzba, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zamawiający:

Nazwa: **Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie**

Adres: Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida

Adres poczty elektronicznej: wierzba@wierzba.pan.pl

**Do wykonawców
ubiegających się o zamówienie w postępowaniu**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy dachu hangaru, PAN Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) , zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie Wykonawcy z dnia 28 sierpnia 2021 r.

Czy Zamawiający przewiduje zmianę modelu dachówki z Alegra 9 na inną np. Piemont oraz ewentualną zmianę terminu realizacji zamówienia spowodowaną długim czasem oczekiwania na dachówkę (około 2 miesięcy)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej dachówki spełniającej kryteria techniczne i kolorystyczne, jak podane w SWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza inne dachówki angobowane, które spełniają następujące walory techniczne:

1. Całkowita długość: ok. 47,2 – 47,7 cm; całkowita szerokość: ok. 29,0 – 31,4 cm
2. Waga 1 szt. : ok. 3,97 – 4,2 kg
3. Długość pokrycia ok. 36,5 – 41,4 cm
4. Średnia szerokość pokrycia ok. 24,5 cm
5. Mrozoodporność: tak

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej dachówki, która będzie spełniać ww. elementy techniczne oraz które jednocześnie w zakresie kolorystyki będą takie same lub zbliżone (10% ciemniejsze lub 10 % jaśniejsze) od typu dachówki wymienionej w przedmiarze (Alegra 9), np. Piemont miedziany.

W zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, zapisy w SWZ Zamawiający pozostawia bez zmian.