

ZZP.261.17.2020.9.BN.570

Warszawa, dn. 01.12.2020 r.

**Wykonawcy,  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w budynku Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 31 – w podziale na dwie części”- znak sprawy nr ZZP.261.17.2020.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Czy zalecenia z ekspertyzy z 2017 roku dot. naprawy obróbek blacharskich i orywnowania oraz wykonania pionowej i poziomej izolacja ścian fundamentowych zostały zrealizowane? Bez tego zakresu naprawa elewacji i wprowadzenie drenażu nie poprawi stanu technicznego obiektu. Proszę o weryfikację zlecanego zakresu.

**Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający informuje, że izolacja pionowa i pozioma ścian przyziemia została wykonana. Remont obróbek blacharskich i orywnowania poziomego został wykonany podczas wymiany dachu.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.